

№ 002447



Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
№ РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 23.08.2021г по 22.08.2026г.

Код ОКПД 2 23.12.12

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС41.Н001738

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»)
ОГРН 1121690048699. Адрес: 420132, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань, улица
Адоратского, дом 63А, помещение 10, телефон: + 7(843)525-57-71, 7(843)525-57-78

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Гефест» (ООО «Компания Гефест»)
ОГРН 1121690048699. Адрес: 420132, РОССИЯ, Республика Татарстан, город Казань, улица
Адоратского, дом 63А, помещение 10, телефон: + 7(843)525-57-71, 7(843)525-57-78

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Испытательный центр оценки
качества" (ИНН 9715389617). Адрес: 127018, город Москва, Улица Октябрьская, д. 38,
корпус 2. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31675.04ПБК0.ОС41 от 20.10.2020г. до
19.10.2023г. icok30@mail.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Стекло огнестойкое типа «GFT-E30», «GFT-E60», толщиной 18 мм,
выпускаемое по ТУ 23.12.12-001-09750530-2021. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 33000-2014 «Стекло и изделия из него. Метод испытания на
огнестойкость».

Пределы огнестойкости:

тип «GFT-E30» толщиной 18 мм – E 30 (v).

тип «GFT-E60» толщиной 18 мм – E 60 (v).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 1976/1, 1976/2 от 13.08.2021 г.,
ООО «Синтекс» (ИЛ «Эксперт Профи») № RA.RU.04ПБК0.ИЦ05 до
17.03.2024г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 23.12.12-001-09750530-2021 «СТЕКЛО ОГНЕСТОЙКОЕ ТИПА
GFT»

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Макеев С.В.

Быстрова М.Н.

