



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00689/21

Серия **RU** № **0346119****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение 1, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ» (ООО «КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ»). Место нахождения (адрес юридического лица): 420132, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10. Основной государственный регистрационный номер: 11121690048699. Телефон: +79178592160. Адрес электронной почты: ooo.gefest@bk.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ» (ООО «КОМПАНИЯ ГЕФЕСТ»). Место нахождения (адрес юридического лица): 420132, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Адоратского, дом 63А, помещение 10. Основной государственный регистрационный номер: 11121690048699.

**ПРОДУКЦИЯ**

Двери противопожарные дымогазонепроницаемые со светопропускающими элементами площадью более 25% от площади проема в свету выполненные из алюминиевых профилей системы «ТАТПРОФ» (производства АО «Татпроф», по ГОСТ 22233-2001) глубиной сечения профиля не менее 65 мм, с внутренним заполнением технологических полостей термоизолирующим составом «РЕФРАФИЛИНГ» (производства ООО «АЕ ГЛАССТЕК» по ТУ 23.64.10-004-02543319-2020), светопрозрачное заполнение – стекло огнестойкое марки «GFT-EIW60» (производства ООО «Компания Гефест» по ТУ 23.12.12-001-09750530-2021), толщиной 24 мм/сэндвич противопожарный, состоящий из двух огнестойких гипсокартонных листов ГКЛО толщиной 12 мм каждый, облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 0,45 мм каждый, однопольные типа ДПО-1-60, габаритными размерами: по высоте от 1600 мм до 2800 мм, по ширине от 700 мм до 1200 мм; двухпольные типа ДПО-2-60, габаритными размерами: по высоте от 1600 мм до 2800 мм, по ширине от 1200 мм до 2000 мм, выпускаемые в соответствии с ТУ 25.12.10-002-09750530-2021 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ СО СВЕТОПРОЗРАЧНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ БОЛЕЕ 25 % ОТ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА В СВЕТУ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола сертификационных испытаний ППБ-1140/11-2021 от 30.11.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 889-СС/08-2021 от 19.08.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». ГОСТ Р 53303 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость» пункты 1.1, 4.1 - 4.2, 5.1 - 5.3, 7.1 - 7.2, 8.1 - 8.6. Предел огнестойкости – EIWS60. Хранение дверей должно осуществляться в складских помещениях или под навесом в естественных условиях. Гарантийный срок хранения – 3 года с момента продажи. Срок службы дверей – не менее 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.12.2021

ПО 05.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)



Греский Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)

Цидилов Алексей Владимирович  
(Ф.И.О.)